

**НАРЯД-ЗАКАЗ №2020 от 08.06.2018**

Заказчик: Брянск г, Академика Королева ул, дом № 4  
(Адрес)

Причина вызова: \_\_\_\_\_

Категория работ: Текущий ремонт Время, удобное для заказчика: 08.06.2018 13:00 - 08.06.2018 17:00

Ответственный: Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) Состав исполнителей: Ковалев М.А.; Лазуткин М.В.  
(ФИО диспетчера) (ФИО исполнителей)

Признаки неисправности: \_\_\_\_\_

**Выполненные работы:**

Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы

Опрессовка системы отопления  
(заполняется исполнителем)

Код	Наименование	Ед. изм.	Количество (план)	Количество (факт)	Цена	Сумма (план)	Сумма (факт)
<b>Итого:</b>							

Время начала работ: 08.06.2018 13:00 Время окончания работ: 08.06.2018 17:00

Оценка выполнения работ: \_\_\_\_\_  
(заполняется заказчиком)

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок.  
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

**НАРЯД-ЗАКАЗ №1138 от 10.04.2018**

Заказчик: Брянск г, Академика Королева ул, дом № 4 (Адрес)

Причина вызова: \_\_\_\_\_

Категория работ: Текущий ремонт Время, удобное для заказчика: 10.04.2018 09:00 - 11.04.2018 12:00

Ответственный: Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) Состав исполнителей: Шинкоренко В.А.; Иванчиков Е.А.  
(ФИО диспетчера) (ФИО исполнителей)

Признаки неисправности: \_\_\_\_\_

**Выполненные работы:**

Очистка канализационной сети внутренней

Дезинфекция подвального помещения (хлорирование)

Смена ламп накаливания  
(заполняется исполнителем)

Код	Наименование	Ед. изм.	Количество (план)	Количество (факт)	Цена	Сумма (план)	Сумма (факт)
00000011089	лампа ЛОН (60 Вт, Е 27, 230-240 В)	шт		5,000	7,71		38,55
00-00001315	Ника-Хлор таблетки	шт		10,000	2,03		20,30
<b>Итого:</b>							<b>58,85</b>

Время начала работ: 10.04.2018 09:00 Время окончания работ: 11.04.2018 12:00

Оценка выполнения работ: \_\_\_\_\_  
(заполняется заказчиком)

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок.  
 Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет.

**Исполнитель:** \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заказчик:** \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

### НАРЯД-ЗАКАЗ №2124 от 18.06.2018

Заказчик: Брянск г, Академика Королева ул, дом № 4  
(Адрес)

Причина вызова: \_\_\_\_\_

Категория работ: Текущий ремонт Время, удобное для заказчика: 18.06.2018 09:00 - 18.06.2018 12:00

Ответственный: Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) Состав исполнителей: Ковалев М.А.  
(ФИО диспетчера) (ФИО исполнителей)

Признаки неисправности: \_\_\_\_\_

#### Выполненные работы:

Смена вентилей и клапанов до 20 мм

Обходы подвалов на предмет выявления течей  
(заполняется исполнителем)

Код	Наименование	Ед. изм.	Количество (план)	Количество (факт)	Цена	Сумма (план)	Сумма (факт)
00-00002212	Вентиль муфт. 1563р Ду15 Ру10	шт		2,000	164,00		328,00
<b>Итого:</b>							<b>328,00</b>

Время начала работ: 18.06.2018 09:00 Время окончания работ: 18.06.2018 12:00

Оценка выполнения работ: \_\_\_\_\_  
(заполняется заказчиком)

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок.  
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

### НАРЯД-ЗАКАЗ №1197 от 11.04.2018

Заказчик: Брянск г, Академика Королева ул, дом № 4  
(Адрес)

Причина вызова: \_\_\_\_\_

Категория работ: Текущий ремонт Время, удобное для заказчика: 11.04.2018 09:00 - 11.04.2018 12:00

Ответственный: Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) Состав исполнителей: Белов А.В.;  
(ФИО диспетчера) (ФИО исполнителей)

Признаки неисправности: \_\_\_\_\_

**Выполненные работы:**

Демонтаж приборов: патроны, подвесы

Смена ламп накаливания  
(заполняется исполнителем)

Код	Наименование	Ед. изм.	Количество (план)	Количество (факт)	Цена	Сумма (план)	Сумма (факт)
00-00000143	Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В)	шт		5,000	7,71		38,55
00000008392	патрон Е-27 подвесной	шт		1,000	14,49		14,49
<b>Итого:</b>							<b>53,04</b>

Время начала работ: 11.04.2018 09:00 Время окончания работ: 11.04.2018 12:00

Оценка выполнения работ: \_\_\_\_\_  
(заполняется заказчиком)

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок.  
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

**НАРЯД-ЗАКАЗ №1323 от 25.04.2018**

Заказчик: Брянск г, Академика Королева ул, дом № 4  
(Адрес)

Причина вызова: \_\_\_\_\_

Категория работ: Текущий ремонт Время, удобное для заказчика: 25.04.2018 09:00 - 25.04.2018 17:00

Ответственный: Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) Состав исполнителей: Ковалёв М.А.; Лазуткин М.В.  
(ФИО диспетчера) (ФИО исполнителей)

Признаки неисправности: \_\_\_\_\_

**Выполненные работы:**

Смена вентилей и клапанов до 20 мм

Смена внутренних полиэтиленовых канализационных труб до 100 мм

Дезинфекция подвального помещения (хлорирование)  
(заполняется исполнителем)

Код	Наименование	Ед. изм.	Количество (план)	Количество (факт)	Цена	Сумма (план)	Сумма (факт)
00000008823	труба ППДу 110 L=2.0м	шт		1,000	272,88		272,88
00-00001849	Кран шаровый 11627п1 муфт Ду 20 рычаг	шт		2,000	216,00		432,00
00-00001933	Муфта ПП ремонтная 110	шт		1,000	42,37		42,37
00-00002214	Дезитабс таблетки (хлор)	шт		30,000	1,83		54,90
<b>Итого:</b>							<b>802,15</b>

Время начала работ: 25.04.2018 09:00 Время окончания работ: 25.04.2018 17:00

Оценка выполнения работ: \_\_\_\_\_  
(заполняется заказчиком)

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок.  
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.